

練り混ぜ水に関する試験について

■ 試験を依頼する際の注意事項

JIS A 5308附属書Cより、試料を採取してから7日以内に試験を行わなければなりませんので、試験を依頼される際には、必ず事前に試験審査所までご連絡願います。

また、練り混ぜ水試験には、モルタルの圧縮強さの比の試験（28日材齢のモルタルの圧縮試験）が含まれておりますので、試験完了まで1か月強かかります。

■ 試料の必要数量

試料名称	試料の分類	必要数量 (ℓ)
上水道以外の水	河川水、湖沼水、井戸水、地下水	4
回収水（上澄水）	スラッジ水からスラッジ固形分を沈降、その他方法で取り除いた水	4
スラッジ水	コンクリートの洗浄排水から粗骨材・細骨材を取り除いて回収した懸濁水	8

■ 搬入時の試料の状態について

- ・ 試料を容器に満たす際は、上面に空気が入らない状態で密閉してください。
- ・ 井戸水を試料とする場合は、ある程度くみ上げた後の水を試料としてください。
- ・ 河川、湖、沼、貯水池から採取する場合は一日に数回採取し、等量ずつ混合してください。
- ・ スラッジ水の表面に浮いている泡状のスカムと一緒に採取しないようにしてください。

■ 容器の貸し出しについて

試験水を入れる2ℓ容器の貸し出しを行っています。

必要な場合には、試験審査所までご連絡ください。（TEL：024-934-8700）

